Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ №52п-22-2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

16 апреля 2021 г. г.Лабинск

При плановой проверке муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №9 имени участника Великой Отечественной Войны Ивана Федоровича Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район, расположенного по адресу: 352506, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, улица Красная, 27 выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

1. **п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999** в туалете для мальчиков на первом этаже, кабинете английского языка, в кабинете технологии для мальчиков, кабинет №9 русского языка, кабины начальных классов №34, №35, №36, коридор перед кабинетом №37, туалет для девочек на третьем этаже, кабинет №30, №26, №17, лестница на второй этаж, покрытие пола, имеет дефекты и повреждения что не допускает качественное проведение влажной обработки и дезинфекции
2. **п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999** на первом этаже образовательного учреждения в туалете для мальчиков установлено 2 унитаза без сидений; в туалете для девочек установлено 3 унитаза, 2 из них без сидений, на одном унитазе капает бачек; на втором этаже в туалете для мальчиков установлено 3 унитаза, 2 из них без сидений, отсутствуют держатели для туалетной бумаги; в туалете для девочек установлено 4 кабинки, отсутствуют держатели для туалетной бумаги во всех кабинках; на третьем этаже в туалете для мальчиков установлено 2 раковины, на одной кран не исправен (капает), установлено 3 туалетные кабинки без дверей, отсутствуют сидения на всех трех унитазах, отсутствуют держатели для туалетной бумаги во всех кабинках; в туалете для девочек установлено 2 раковины, на одной кран не исправен (капает), установлено 4 туалетные кабины без дверей, на одном унитазе отсутствует сидение, отсутствуют держатели для туалетной бумаги, в раздевалках для мальчиков и девочек при спортивном зале оборудовано по одному унитазу, отсутствуют держатели для туалетной бумаги;
3. **п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999** в туалете для девочек, в кабинете русского языка, кабинет №35, №30, №28, раздевалка для мальчиков при спортивном зале, покрытие стен местами имеет дефекты и повреждения, что не допускает обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
4. **п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999** в кабинетах №28 покрытие столов имеет дефекты и повреждения (старое), кабинет №27 покрытие стульев имеет дефекты и повреждения (порвана обивка), кабинет №32, №22, №19 покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, что не допускает обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
5. **п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999** в кабинетах первого этажа №3, 4, 5, второго этажа №34, 35, 36, 37, 38, 39 для начальных классов отсутствуют умывальные раковины;
6. **глава IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999** в соответствии с экспертным заключение №544/27 от 12 апреля 2021 Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» показатели воды питьевой в кране на пищеблоке и питьевом фонтанчике не соответствуют показателям СанПин 2.1.3684-2021 "Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий"", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021 № 3. Протокол испытаний воды питьевой №08169.Г.1.2./561.1 от 24.03.2021 результат испытаний показателя мутности 21.7+/-4,3 при допустимой величине уровня мутности не более 2,6. Протокол испытаний воды питьевой №08170.Г.1.2./561.2 от 24.03.2021 результат испытаний показателя мутности 23,4+/-4,7 при допустимой величине уровня мутности не более 2,6;

7. **п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 ФЗ №52-ФЗ от 30.03.1999** на пищеблоке водопроводный кран над моечной ванной №2, 2 крана над раковинами для мытья рук перед входом в обеденный зал не герметичны, протекают, не отвечает гигиеническим нормативам.

1. На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предписываю,

устранить нарушения санитарного законодательства:

- ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п. п 2.5.2, 2.4.11, 2.5.3, 2.4.3, 3.4.13, 2.6.2, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- глава IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Срок до 15.03.2022 г.

2. О выполнении предписания информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах, по адресу: в г.Лабинск, ул.Пирогова, 5 в **срок до 15.03.2022 г.**

В случае не предоставления информации подтверждающей выполнения настоящего предписания к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со **ст.19.7. КоАП РФ.**

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со **ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.**

3. Ответственным за выполнение предписания является:

юридическое лицо, директор муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №9 имени участника Великой Отечественной Войны Ивана Федоровича Константинова города Лабинска муниципального образования Лабинский район

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах
Пастушков Денис Александрович

(подпись)

Предписание получил Бермоленко К.С. 16.04.2021 г.
(подпись, ФИО) (дата)

Подписано цифровой подписью: МОБУ СОШ № 9 ИМ. И.Ф. КОНСТАНТИНОВА Г. ЛАБИНСКА
DN: 1.2.643.100.4=120A32333134303134363839, 1.2.840.113549.1.9.2=2314014689-231401001-010043809502, email=remul@yandex.ru, 1.2.643.3.131.1.1=120C323331343038323135353931, 1.2.643.100.3=120B3130303433383039353032, 1.2.643.100.1=120D31303232333032333531363130, title=Директор, o=МОБУ СОШ № 9 ИМ. И.Ф. КОНСТАНТИНОВА Г. ЛАБИНСКА, street=УЛ КРАСНАЯ, ДОМ 27, l=Лабинск, st=23 Краснодарский край, c=RU, givenName=Сергей Викторович, sn=Шилов, cn=МОБУ СОШ № 9 ИМ. И.Ф. КОНСТАНТИНОВА Г. ЛАБИНСКА